



18.12.2023

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מס' 50/2023

ג.א.נ.,

הנדון: מסמך הבהרות מס' 4 – מכרז פומבי מס' 50/2023 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה, אספקה ותחזוקה של מערך מדי המים הנקראים מרחוק (קר"מ)

במענה לשאלות ההבהרה מטעם המשתתפים במכרז, להלן מענה לשאלות:

תשומת לבכם, כי מצורף למסמך ההבהרה טופס הצעת מציע מעודכן וכי יש להגיש את הצעת המחיר על גבי טופס הצעת המחיר המעודכן.

לנוחיות המציעים מצורף טופס מעודכן של גיליון האקסל של ההצעה. יובהר כי, יש להגיש

את ההצעות רק על גבי טופס הצעת המציע ולא באמצעות גיליון האקסל. במקרה של

סתירות, טופס הצעת הוא הקובע.

תשובה	שאלה	סעיף ותת סעיף	עמוד	מס"ד
ראו טופס הצעת מציע מעודכן. יש להגיש את ההצעה על גביו. מובהר שהסעיפים שמתייחסים למדים רב זרמיים הוסרו.	מבקשים להפריד את המדים הסטטיים מהמדים המכאניים כך שניתן יהיה להציע הצעה לכל סוג טכנולוגיה לבחירת המזמין (בנפרד למד רב זרמי ובנפרד למד אולטרסוני)	1,2,13,14,25,26,37,38	כתב כמויות	1.

תשובה	שאלה	סעיף ותת סעיף	עמוד	מס"ד
<p>לא מאושר. מובהר שמדובר בסעיף אופציונלי בלבד לעובד במשרה מלאה שבין שאר עבודותיו יבחן את המדים ותקינותם.</p>	<p>מבקשים להסיר את תמחור הסעיף וזאת כיון שמדי הקר"מ כיום מאפשר לספק התראות לרוב סוגי התופעות כולל פירוק המד והתקנת פשטאנג (מעקף), התקנת מד מכאני שלא במקביל לקרקע, נזילה אחרי המד, מגנט ורבות אחרות</p>	56	כתב כמויות	.2
<p>מובהר שהכוונה היא לכובע המאפשר התראה בפתיחה שלו. ולא למד זרימה.</p>	<p>מבקשים להבהיר האם נדרשת מערכת המאפשרת התראה על מעבר מים מחוץ/אל תוך ההידרנט? או רק מכסה ההידרנט המאפשר התראה בפתיחה שלו דוגמת דגם "כפיר" של חברת ארד</p>	50	כתב כמויות	.3
<p>ראו טופס הצעת מציע מעודכן. יש להגיש את ההצעה על גביו. מובהר שהסעיפים שמתייחסים למדים רב זרמיים הוסרו.</p>	<p>ברצוננו להפנות את תשומת ליבכם לבעיה שנוצרה לעירייה בעקבות השינוי של כתב הכמויות. הבעיה הנ"ל תגרום לכך שהמדים המוצעים מטעם החברות המציעות יהיו זולים ובאיכות נמוכה ולא יתאפשר לעירייה לבחור להתקין מד מים אולטראסוני / מדים ברמה גבוהה. לדוגמא: מציע א' יכול להגיש מד מים רב זרמי באיכות נמוכה (R50-100) ומציע ב' יציע מד מים אולטראסוני באיכות גבוהה (R400-800) ושניהם תחת אותה קטגוריה וסעיף תמחור. מאחר והמכרז עובר לבדיקת האיכות רק לאחר בחינת הצעות המחיר ובדיקת האיכות רק מהווה חותמת של עובר או לא עובר בסבב ב' של הבדיקה, מי שיבחר יהיה המציע שיציע את המדים הזולים והפשוטים ביותר ובלי כל אפשרות לחלופה לבחירת העירייה למדי מים טובים יותר.</p>		כתב כמויות	.4



תשובה	שאלה	סעיף ותת סעיף	עמוד	מס"ד
	עקב שינוי בכתב הכמויות ומאחר ולא ניתן לתת תחת אותו סעיף מחיר למד מים ר"ז ולמד מים אולטראסוני אבקש להפריד את הסעיפים לסעיפים שונים.			

הבהרה:

כללי:

1. הבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
3. יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
4. על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך הבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.

שם המציע: _____

חתימה: _____